

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST  
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.  
Savska cesta 31, 10000 Zagreb  
OIB: 58843087891

Evidencijski broj: 19/INV/OPN

I. Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda

ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno traženju zainteresiranog gospodarskog subjekta i točki 10. Poziva za dostavu ponuda, u otvorenom postupku nabave „Izvođenje radova i održavanje opreme Savska cesta 28., 1. kat”, Naručitelj pojašnjava Poziv na dostavu ponuda kako slijedi:

1. Pitanje

Stranica 9. Poziva za dostavu Ponuda :

U popisu što Ponuda treba sadržavati, pod točkom 9. Plan održavanja nije napisano što se misli pod Planom održavanja, jer se u točci 5. već nalazi Plan održavanja ponuđene opreme.

1. Odgovor

Naručitelj je u sadržaju ponude omaškom dva puta naveo Plan održavanja te molimo ponuditelje da zanemare „Plan održavanja“ naveden točkom 9.

2. Pitanje

U Troškovniku, 7. Unutrašnje stijene i vrata, stavka 7. Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata svj. mjere cca 90/200 cm. Ugradba u pregradni zid od gk ploča debljine 12.5cm. Vrata obavezno sa skrivenim AL dovratnikom, u ravnini zida. Vratno krilo glatko, puno, debljine 40 mm, obostrano obloženo mdf-om sirovim, pripremljenim za bojanje u boju zida, ispuna krila kartonsko saće.. Standardni okov (3 petlje, brava magnetna, par kvaka natur aluminij, graničnik). U cijeni komplet završno ugrađena, obrađena i funkcionalna stavka, sva sidra i sidreni detalji.

Molimo obrazloženje zašto se vratno krilo mora naknadno bojati.

2. Odgovor

Krilo se mora naknadno bojati jer je to i praksa ukoliko se želi postići efekt da su vrata potpuno istovjetna zidu. Također, preko vrata i zida prelazi naljepnica s natpisima (tahograf/certifikati) što je vidljivo u 3d-u.

3. Pitanje

8. Namještaj po mjeri

Napomena: Tražene gornje plohe ormarića, radnih ploha i sl. dobavljive su samo u dimenzijama manjim od traženih pa napominjemo kako elementi duži od 280 cm ne mogu biti izrađeni iz jednog komada.

### 3. Odgovor

Točno, materijal od kojeg se radi, u ovom slučaju, ugradbeni namještaj ima svoje limite maksimalnih veličina ploča materijala. No, želja je da ormarić bude u kontinuitetu te se spojevi ploča odraduju lijepljenjem, maksimalno precizno i što manje vidljivo, kako je i navedeno u Općim uvjetima troškovnika, u poglavljju Namještaj po mjeri.

POVJERENSTVO ZA NABAVU