

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovачko d.o.o. Savskacesta 31, 10000 Zagreb OIB: 58843087891	Evidencijski broj: 2/INV/OGRPN IV. Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda
---	---

Broj: 3/2025-34
 Zagreb, 5.3.2025.

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno pitanjima gospodarskog subjekata i točki 3. i 10. Poziva za dostavu ponuda, u ograničenom postupku nabave Sustav za proizvodnju tehničke vode, Naručitelj pojašnjava Poziv za dostavu ponuda kako slijedi:

1. Pitanje

Točka 4. Opis postojećeg stanja - spominje se dodavanje pH stabilizatora i biocida u spremnik permeata. U točki 5. Zahtjevi za novi sustav pripreme vode, tih doziranja nema. Trebaju li oni u novom sustavu ili ne?

1. Odgovor

Naručitelj smatra da nema potrebe za pH stabilizaciju i doziranje biocida. U svrhu održavanja bakteriološke ispravnosti na distribucijskim cjevovodima su predviđeni priključci za dezinfekciju.

2. Pitanje

Točka 5.1. Mehanički predfilter - mora li kapacitet biti baš 3 lit./s, tj. $v=10,8 \text{ m}^3/\text{h}$?

2. Odgovor

Da. Zahtjev Naručitelja je da mehanički predfilter ima veći protok od omeštivača zbog miješanja vode i zbog rezerve.

3. Pitanje

Točka 5.5. Reverzna osmoza - spominju se pumpe i elektromotori pumpi. Znači li to da osmoza mora biti s dvije pumpe - radna i rezervna?

3. Odgovor

Ne. Za reverznu osmozu nije potrebna rezervna pumpa.

4. Pitanje

Točka 5.14. Mjerena - mora li biti baš elektromagnetski mjerač protoka ili može turbinski koji ima sljedeće mogućnosti: trenutni protok u l/s; l/h; m^3/h ; kumulativni protok lit. Ili m^3 , impulsni i analogni izlaz 4-20 mA; izmenjivi prikazi na LCD ekranu?

4. Odgovor

Zahtjev Naručitelja je elektromagnetski mjerač protoka.

POVJERENSTVO ZA NABAVU