

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb OIB: 58843087891	Evidencijski broj: 1/INV/OPN
IV. Izmjena Poziva na dostavu ponuda	

Broj: 13/2024-35

Zagreb, 3.4.2024.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno traženju zainteresiranog gospodarskog subjekta i točki 10. Poziva za dostavu ponuda, u otvorenom postupku nabave „Izgradnja Data centra Sveta Nedelja“, Naručitelj pojašnjava te mijenja Poziv za dostavu ponuda kako slijedi:

1.Pitanje

Iz nama nepoznatih razloga ne možemo dobiti ponudu i pripadajuću dokumentaciju od nijednog predstavnika R&M opreme specificirane u poglavlju VI.6 LAN INSTALACIJA.

S obzirom na odgovor naručitelja od 28.3.2024. u kojem naručitelj definira i te stavke kao dio sustava kritične infrastrukture, ukoliko naručitelj inzistira na zadovoljavanju svih raspisanih karakteristika iz troškovnika za te stavke (odn. da se mora nuditi R&M oprema), molimo naručitelja da za R&M opremu provede isti postupak kao za opremu tvrtki Vertiv Croatia d.o.o. i Adeo d.o.o. te da obveže proizvođača opreme ili njegovog ovlaštenog zastupnika da dostave svakom zainteresiranom subjektu istovjetnu ponudu i svu zahtijevanu dokumentaciju (uključujući MAF) kako bi se omogućilo svim zainteresiranim subjektima nuđenje u nediskriminirajućim uvjetima.

U suprotnom se ponuditelje dovodi u situaciju da ne mogu ponuditi specificiranu kritičnu opremu ukoliko proizvođač ili zastupnik tražene opreme odluči dati svoju ponudu i dokumentaciju samo nekim ponuditeljima. Eliminirajući dio ponuditelja na ovom poglavlju, naručitelj se dovodi u situaciju da možda neće dobiti najpovoljniju ponudu za kompletan projekt.

1.Odgovor

Kako bi se s jedne strane osiguralo ravnopravno tržišno nadmetanje, a s druge osiguralo da R&M oprema specificirana u poglavlju VI.6 LAN INSTALACIJA, koja također spada u dio sustava za kritičnu infrastrukturu podatkovnog i koja je bila predmet certificiranja TIER III dizajna te koja će biti predmet certificiranja u sklopu TIER III za izvedene radove, bude isporučena, Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta da se ne može ponuditi jednakovrijedna oprema nego samo oprema proizvođača tvrtke Reichle & De-Massari AG iz Švicarske.

U tu svrhu Naručitelj je pribavio suglasnost proizvođača tvrtke Reichle & De-Massari AG odnosno tvrtke R&M Bulgaria EOOD, Branch Office Adriatics kao njihovog regionalnog ureda Adriatida će svim potencijalnim ponuditeljima koji zatraže ponudu osigurati iste uvjete (30% avansa pri narudžbi te ostatak s odgodom 45 dana od isporuke te uz dostavu garancije banke za pokriće neplaćenog iznosa) i iste cijene sustava (VI.6 LAN INSTALACIJA stavke od 2. do 36., 38. do 66., 68. do 76. i 79. do 99.) za otvoreni postupak nabave: Izgradnja Data centra Sveta Nedelja.

Kako bi osigurali potencijalnim ponuditeljima koji nemaju reguliran poslovni odnos s R&M niti su osposobljeni za rad s R&M sustavima novije tehnologije, što je nužno zbog R&M poslovnih pravila u radu

s kvalificiranim partnerima (R&M QPP- the Qualified Partner Program), za dobavu, instaliranje i održavanje predmetnog sustava određena je tvrtka ELIT-structo d.o.o., Baštijanova 52a OIB: 57526315997. kao certificirani partner od kojeg potencijalni ponuditelji mogu zatražiti ponudu.

Kako bi svi potencijalni ponuditelji dobili potrebnu dokumentaciju na vrijeme tvrtke ELIT-structo d.o.o. ili R&M Bulgaria EOOD, Branch Office Adriatics, će svima koji zatraže ponudu će svima u roku od 1 radnog dana dostaviti:

- certifikat da kompletna infrastruktura optička i bakrena te uključujući sve prespojne kabele mora biti od istog proizvođača i tvornički testirana te isporučena s atestima od strane proizvođača opreme
- potvrdu od strane proizvođača da je ponuđač ovlašten nuditi traženu opremu (MAF)
- izjavu da kompletna infrastruktura mora biti spremna za mogućnost nadogradnje aktivnog nadzora pasivne infrastrukture od istog proizvođača kao i proizvođač pasivne opreme
- certifikat neovisnog laboratorija, odnosno DoP da kompletna optička i bakrena infrastruktura mora zadovoljavati B2ca CPR klasifikaciju za negorivost mrežnih kabela.

Budući da tvrtka ELIT-structo d.o.o. u otvorenom postupku nabave: Izgradnja Data centra Sveta Nedelja može biti jedini izvršitelj, ista ne može biti ponuditelj ili član zajednice ponuditelja nego su potencijalni ponuditelji su dužni istu nominirati kao podugovaratelja u Ponudbenom listu sukladno točki 9. Poziva na dostavu ponuda.

Sukladno gore Naručitelj mijenja točku 11. Poziva na dostavu ponuda na način da sada glasi:

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list,
2. Popunjeni Troškovnik,
3. Popunjen JODS obrazac,
4. Dokaze sposobnosti iz točke 8.,
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude,
6. Popis stručnih osoba
7. Upitnik za provođenje dubinske analize poslovnih partnera,
8. Ponude tvrtke Vertiv Croatia d.o.o., Adeo d.o.o. i ELIT-structo d.o.o. za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra*
9. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz Poziva (u proizvoljnoj formi) i
10. Ostale dokumente tražene Pozivom
11. Potpisani Prilog V. Prijedlog ugovora.

* Kako bi se osiguralo ravnopravno tržišno nadmetanje, Ponuditelj je dužan uz svoju ponudu dostaviti i ponudu tvrtke Vertiv Croatia d.o.o., Adeo d.o.o., i ELIT-structo d.o.o. koji su proizvođači odnosno ovlašteni zastupnici za opremu za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra.

Vertiv Croatia d.o.o.:

Mape: IV. Grijanje, hlađenje i ventilacija, poglavlje, IV.3. HLAĐENJE SISTEM SOBE, stavka 1. i 2., Mapa VI. Elektroenergetsko napajanje poglavlje, poglavlje VI.4. SUSTAV BESPREDKIDNOG NAPAJANJA, stavke 1., 2.,3., 4., 5., poglavlje VI.6. LAN INSTALACIJA, stavke 1., 37., 67., 77.

ADEO d.o.o.:

Mapa VI. Elektroenergetsko napajanje, poglavlje VI.3. DIZEL ELEKTRIČNO AGREGATSKO POSTROJENJE, stavka 1.

ELIT-structo d.o.o.:

Mapa VI. Elektroenergetsko napajanj, poglavlje VI.6 LAN INSTALACIJA stavke od 2. do 36, 38. do 66., 68. do 76. i 79. do 99.

Sukladno gore navedenom, a zbog toga što svi ponuditelji mogu već u ponudi dostaviti sve dokumente koji su propisani u Mapi VI. Elektroenergetsko napajanje, poglavlja VI.6. LAN INSTALACIJA, Naručitelj mijenja točku 18. i 26. Poziva na dostavu ponuda na način da sada glasi:

a) Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi najmanje 5% (pet) procijenjene vrijednosti predmeta nabave, a naplaćuje se u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
- neprihvatanja ispravka računске greške;
- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili

Sukladno gore navedenom, a zbog toga što svi ponuditelji mogu već u ponudi dostaviti sve dokumente koji su propisani u Mapi VI. Elektroenergetsko napajanje, poglavlja VI.6. LAN INSTALACIJA, Naručitelj mijenja točku 26. Poziva na dostavu ponuda na način da sada glasi:

Naručitelj je obavezan nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirati ponude sukladno kriteriju za odabir, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno traženju Naručitelja
2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude
3. odbio je potpisati ugovor o nabavi ili
4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

2.Pitanje

U odgovoru na pitanje broj 8. treba li uz ponudu priložiti dokaze tražene u napomenama troškovnika poglavlje VI6. LAN INSTALACIJA, certifikate, potvrde i izjave proizvođača opreme te certifikat neovisnog laboratorija ... Naručitelj odgovara: " Naručitelj pojašnjava da tražene dokaze (Ostale dokumente tražene Pozivom) moguće dostaviti odmah uz ponudu sukladno točki 10. Poziva na dostavu ponuda ili najkasnije do dana potpisa ugovora ..."

Smatramo da je navedeni odgovor u izravnoj suprotnosti sa odgovorom na pitanje 1. koje se odnosi na nuđenje jednakovrijedne opreme, a u kojem Naručitelj propisuje:"... Kod troškovničkih stavki gdje se dozvoljava nuđenje jednakovrijednog proizvoda drugog proizvođača te je predviđena mogućnost upisa „Tip i proizvođač“, Ponuditelj je dužan već u ponudi upisati ponuđeni tip i proizvođača te dostaviti odgovarajuće dokaze da ponuđeni predmet nabave udovoljava zahtjevima iz minimalnih tehničkih specifikacija navedenih u Troškovniku ili da nudi bolju tehnička izvedivost."

Navedeni odgovor na pitanje broj 8. je također u koliziji i sa odgovorom Naručitelja na pitanje broj 9. u kojem se navodi: "Stavke opisane u poglavlju VI.6 LAN INSTALACIJA spadaju u dio sustava za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra te je tražene dokaze potrebno dostaviti uz ponudu kako bi naručitelj bio osiguran da će tražena kvaliteta sustava biti i isporučena...."

Kako bi se osigurala transparentnost javne nabave smatramo da svi ponuditelj moraju jasno i nedvosmisleno u samoj ponudi navesti točnu opremu koja se nudi, te za isto u samoj ponudi priložiti traženu dokumentaciju u vidu:

- Certifikata proizvođača opreme, a što je garancija da će ponuđač ispuniti zahtjev Naručitelja koji glasi da kompletna infrastruktura optička i bakrena te uključujući sve prespojne kabele mora biti od istog proizvođača i tvornički testirana te isporučena s atestima od strane proizvođača opreme,
- Potvrda od strane proizvođača da je ponuđač ovlašten nuditi traženu opremu (MAF), sa čime ponuđači dokazuju da nude zaista opremu koju su naveli u ponudi, a da neće naknadno ponuđenu opremu mijenjati jeftinijom i nekvalitetnijom varijantom,

- Izjavu proizvođača ponuđene opreme da kompletna infrastruktura mora biti spremna za mogućnost nadogradnje aktivnog nadzora pasivne infrastrukture od istog proizvođača kao i proizvođač pasivne opreme, što je izrazito važna funkcionalnost za kontinuitet poslovanja Naručitelja bez ispada funkcionalnosti ugrađene opreme te
- Certifikate neovisnog laboratorija da kompletna optička i bakrena infrastruktura moraju zadovoljavati B2ca CPR klasifikaciju za negorivost mrežnih kabela, što izrazito važan sigurnosni zahtjev, a posebice s obzirom na djelatnost AKD-a.

U odgovorima na pitanja 1., 9, 10. nedvojbeno je da gore navedena dokumentacija mora biti dostavljena u samoj ponudi, a što je u izravnoj koliziji sa odgovorom na 8. pitanje "... tražene dokaze (ostale dokumente tražene Pozivom) moguće dostaviti odmah u ponudi sukladno točki 10. Poziva na dostavu ponuda ili najkasnije do dana potpisa ugovora". Prilaganje navedene dokumentacije u ponudi neophodno je da bi se uopće moglo usporediti ponude, odnosno da bi se moglo nedvojbeno utvrditi da je ponuditelj ponuđenom robom udovoljio na zahtjeve iz nadmetanja, a koje su propisali projektanti sa krajnjim ciljem certifikacije podatkovnog centra sukladno TIER 3 normi. Neutvrđivanje činjeničnog stanja koju i kakvu robu ponuditelj nudi, zbog nedostavljanja traženih dokaza u samoj ponudi, može značajno produžiti rok odabira izvoditelja, a što će se odraziti i na rokove izvođenja i isto tako dovodi se u pitanje da će tražena kvaliteta sustava biti i isporučena sukladno zahtjevima sa svim negativnim posljedicama istog.

Molimo Naručitelja da promijeni odgovor na način da se izbrišu riječi :'' ili najkasnije do dana potpisa ugovora'', kako bi svi ponuđači imali jednakopravan položaj navodeći egzaktno koju robu nude i pri tome priložili tražene dokaze da ispunjavaju uvjete koje je propisao Naručitelj u nadmetanju, bez obzira da li se radi o specifikiranoj robi u troškovniku ili jednakovrijednoj, jer u protivnom ponude nisu usporedive.

2.Odgovor

Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Vidi odgovor pod 1.

3.Pitanje

U inicijalnom pozivu, u dokumentu „ Izgradnja-Data-centra-Sveta-Nedelja-1_INV_OPN.pdf“ na stranici 16, dio b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, navedeno je da će bankarsko jamstvo biti aktivirano „u slučaju neizvršenja preuzetih obveza“.

U dokumentu „III.Izmjena-Poziva-na-dostavu-ponuda_Izgradnja-Data-centra-Sveta-Nedelja-1_INV_OPN.pdf“ u odgovoru 9, jasno ste potvrdili da „Stavke opisane u poglavlju VI.6 LAN INSTALACIJA spadaju u dio sustava za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra.“ te da „...se traži projektirani sustav koji je u potpunosti kompatibilan sa svim zahtjevima opreme za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra, koja je bila predmet certificiranja TIER III dizajna“.

Obzirom da nakon izvođenja radova slijedi faza certificiranja TIER III realizacije data centra, , ako UpTime ne prihvati alternativno rešenje za stavke VI.6 LAN INSTALACIJA, u fazi certificiranja realizacije, jer se kritična infrastrukturu podatkovnog centra razlikuje od certificiranog TIER III dizajna, možete li potvrditi da u tom slučaju nećete aktivirati jamstvo za dobro izvršenje posla.

3.Odgovor

Obzirom da je naručitelj je izmijenio dokumentaciju iz Poziva na dostavu ponuda koje se odnose na jednakovrijednost predmeta nabave iz Troškovnika Mapa VI. Elektroenergetsko napajanje, poglavlje VI.6 LAN INSTALACIJA stavke od 2. do 36, 38. do 66., 68. do 76. i 79. do 99., ponuditelj može ugrađivati jedino opremu R&M koja je već bila predmet certificiranja, te ukoliko ista bude ugrađena sukladno projektu i

prema pravilima struke Naručitelj neće imati razloga za aktiviranje jamstvo za dobro izvršenje posla ili jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

4.Pitanje

„Molimo Naručitelja da dodatno pojaśni Odgovor na 13. pitanje iz svog objavljenog dokumenta III. Izmjena Poziva na dostavu ponuda, koji se odnosi na stavku 2.2. iz Poglavlja V. ELEKTROINSTALACIJE: Dobava, postava na kab.policu, u cijevi te djelomično na obujmice i sidra te spajanje kabela tipa (sve komplet uključujući obujmice i sidra):

- 4x(FG16R16 1x185 mm²) m 380,00
- 2x[4x(FG16OR16 1x95 mm²)] m 6.350,00

Molimo Naručitelja potvrdu da je potrebno isporučiti:

- Za stavku 4x(FG16R16 1x185 mm²) ukupno 380 metara jednožilnog kabla FG16R16 1x185 mm² a ne 4 žile po 380 metara što bi bilo ukupno 1.520 metara jednožilnog kabla,
- Za stavku 2x[4x(FG16OR16 1x95 mm²)] ukupno 6.350 metara jednožilnog kabla FG16R16 1x95 mm² a ne 8 žila po 6.350 metara što bi bilo ukupno 50.800 metara jednožilnog kabla.

Skrećemo pažnju da se identična stavka nalazi u poglavlju VI. ELEKTROENERG. NAPAJANJE, glava VI.2 ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE, stavka 4. Dobava, isporuka i polaganje glavnih napojnih kabela, izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem kabela, tip:

FG16R16 1x185 mm² m 2.400,00.

Dakle ovim opisom je nedvosmisleno naznačeno što se traži troškovničkom stavkom, dok se prethodna stavka može razumjeti i čitati dvojako te smatramo da investitor svakako treba dopuniti/promijeniti troškovnik kako ne bi došlo do pogreške u nuđenju.“

4.Odgovor

Naručitelj pojašnjava da je:

- za stavku 4x(FG16R16 1x185 mm²) potrebno isporučiti ukupno 380 metara jednožilnog kabla FG16R16 1x185 mm²
- za stavku 2x[4x(FG16OR16 1x95 mm²)] potrebno isporučiti ukupno 6.350 metara jednožilnog kabla FG16R16 1x95 mm²

5.Pitanje

S obzirom na odgovor naručitelja od 28.3.2024.: "Uvjeti za ocjenu jednakovrijednosti dani su u stavkama Troškovnika. Proizvod se smatra jednakovrijednim ukoliko odgovara traženim tehničkim specifikacijama i karakteristikama upisanog proizvoda (proizvođača).", upućujemo naručitelja da za pasivnu opremu (optička i bakrene infrastruktura) iz poglavlja VI.6 LAN INSTALACIJA na tržištu ne postoji oprema drugih proizvođača koja bi ispunila baš sve karakteristike iz troškovnika.

Naime u troškovniku je detaljno raspisana oprema jednog proizvođača pasivne opreme i time onemogućeno nuđenje drugih renomiranih proizvođača zbog različitih tehnoloških rješenja/dimenzija/boja proizvoda kojima proizvođači ostvaruju istu funkcionalnost.

Iz tog razloga molimo naručitelja da omogući nuđenje opreme drugih proizvođača na način da iz troškovnika ukloni sve parametre koji nisu mjerljivi i ključni za ocjenu jednakovrijednosti u eksploataciji podatkovnog centra umjesto da ovako detaljan raspis opreme jednog proizvođača definira kao minimalne zahtjeve.

5.Odgovor

Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Vidi odgovor pod 1.

6. Pitanje

S obzirom na odredbe Poziva , uključivo odredbe o naplati jamstva u slučaju odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, molimo dostavu nacрта ugovora.

6.Odgovor

Naručitelj prihvaća zahtjev ponuditelja, a obzirom da se dodaje Prilog V. Prijedlog ugovora, u kojem su određene sve bitne odredbe za izvršenje ugovora, ostale odredbe točke 27. Poziva na dostavu ponuda se brišu, te točka 27. Poziva na dostavu ponuda sada glasi:

Sklapanje i izvršenje ugovora

Ugovor se sklapa u pisanom obliku u roku do 2 (dva) dana od dana pribavljanja suglasnosti Nadzornog odbora Naručitelja.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenim Pozivom i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

7.Pitanje

Što upisati u polje za jediničnu cijenu ako je u stavci navedeno; „isporučuje HEP“ ?

Niže navedene stavke troškovnika s citiranim navodom:

VI. ELEKTROENERG. NAPAJANJE

VI.1. TRANSFORMATORSKA STANICA 1x1000kVA, 10(20)/0,4kV (AKD)

5. SREDNJENAPONSKO SKLOPNO POSTROJENJE u konfiguraciji (Z2V-Mpo-T), uključuje dobavu, isporuku i montažu slijedećih SN blokova:
- J1** Vakuumski distribucijski sklopni blok proširive izvedbe izoliran plinom SF6, 24kV, 630A, 16kA/1s, sastavljen od dva vodna polja opremljena tropoložajnom rastavnom sklopkom i jednog spojnog polja opremljenog vakumskim prekidačem i zemljospojnikom i koje se spaja na susjedno mjerno polje za obračunsko mjerenje energije +J2, sa prigradenom slijedećom opremom:
- ručkom za ručno napinjanje sklopne opreme
 - manometrom
 - kapacitivnim indikatorima napona DSA-2(HO) (3 kom.)
 - provodnim izolatorima za spoj na vanjske sabirnice
 - provodnim izolatorima za priključak kabela
 - postoljem visine 500mm
- Spoj na susjedno mjerno polje +J2 s desne strane izveden je bakrenim sabirnicama izoliranim termoplastičnom izolacijom, nazivne struje 630A. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 720x830x1956mm
- Tip: VDAp 24-Z2V "Končar"
(isporučuje HEP) kom. 1,00
- J2** Vakuumski distribucijski sklopni blok mjernog polja izoliran zrakom, 24kV, 630A, 16kA/1s, opremljen s tri jednopolna izolirana naponska mjerna transformatora štice visokonaponskim visokoučinskim osiguračima, sa prigradenom slijedećom opremom:
- strujni mjerni transformatori prijenosnog omjera 2x20/5A u spoju 20/5A; 16kA(1s) Fs10, 10VA, kl. 0,5s, tip INA-24 "Končar" (3 kom)
 - jednopolno izolirani naponski mjerni transformatori, 10(20)/0,1 kV, Primar: A-N 20/ kV, Sekundar: a1-a2-n 0,1/kV, kl. 0,5, 15VA, tip 4VPA1-24 "Končar" (3 kom)
 - visokonaponski osigurači 1A/24kV (3 kom)
 - otpornik za ferorezonanciju 11Ω/900W
- Spoj na susjedno spojno polje s lijeve strane +J1, odnosno kabelsko polje +J3 s desne strane izveden je bakrenim izoliranim sabirnicama. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 750x830x1956mm
- Tip: VDAp 24-MpO "Končar"
(isporučuje HEP) kom. 1,00
- J3** Vakuumski distribucijski sklopni blok proširive izvedbe izoliran plinom SF6, 24kV, 630A, 16kA/1s, sastavljen od jednog kablenskog priključka, opremljen slijedećom opremom:

- manometrom
- kapacitivnim indikatorima napona DSA-2(HO) (3 kom.)
- provodnim izolatorima za spoj na vanjske sabirnice
- provodnim izolatorima za priključak kabela
- postoljem visine 500mm

Spoj na susjedno mjerno polje +J2 s lijeve strane izveden je bakrenim izoliranim sabirnicama, nazivne struje 630A. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 450x830x1956mm

Tip: VDAP 24-s "Končar"

(isporučuje HEP) kom. 1,00

8 Dobava, isporuka i ugradnja u mjerni ormarić slijedeće opreme, kompletno ožičene i ispitane prema jednopolnoj shemi:

- Elektroničko brojilo za mjerenje radne i jalove energije i snage, te praćenje i registriranje potrošnje, trofazno, četverovodno, dvosmjerno, s impulsnim izlazom i komunikacijskim sučeljem RS485, predviđeno za trofazni indirektni priključak (3x100/ , 5A), tip MT831-T1 A32R46V22 M3 "Iskraemeco"

(isporučuje HEP) kom. 1,00

- komunikacijski modul za daljinsko GSM očitavanje višefunkcijskih brojila s ugrađenim sučeljem RS485, tip MK-138-3 "Iskraemeco"

(isporučuje HEP) kom. 1,00

- jednopolni automatski osigurač B/6A, prekidne moći 25kA, tip iC60L "Schneider" kom. 3,00

- trolpolni odvodnik struje munje, tip 1+2, B+C, Uc=280V, In=25kA, I_{max}=100kA, I_{imp}=50kA, IP20, tip V50-B+C 3-280 "OBO" kom. 1,00

- letva s rednim stezaljkama WTL6/3 i WDU6 "Weidmuller" komplet 1,00

- letva s rednim stezaljkama WTL6/3 i WDU6 "Weidmuller" kom. 8,00

- Spojni vodovi, natpisne pločice, sitni spojni i montažni materijal komplet 1,00

7.Odgovor

Naručitelj pojašnjava da stavku 5. SREDNJENAPONSKO SKLOPNO POSTROJENJE podstavke J1., J2., J3. TRANSFORMATORSKA STANICA te dio stavke 8. Dobava, isporuka i ugradnja u mjerni ormarić slijedeće opreme, kompletno ožičene i ispitane prema jednopolnoj shemi: koje su će biti ~~prekrižene~~ nije potrebno nuditi, jer ih osigurava Naručitelj i u njima nije potrebno upisivati ništa. Sukladno navedenom Naručitelj mijenja Prilog I. Troškovnik.

Prilog:

1. Prilog V. Prijedlog Ugovora
2. III Izmjena_Troškovnik 1_INV_OPN

POVJERENSTVO ZA NABAVU

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o, OIB 58843087891,
Zagreb, Savska cesta 31, koje zastupa glavni direktor Jure Sertić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____ (u daljnjem tekstu: Izvođač)

(u daljnjem tekstu, kad se spominju zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZGRADNJE DATA CENTRA SVETA NEDELJA
(u daljnjem tekstu: Ugovor)

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Naručitelj proveo otvoreni postupak nabave temeljem čl. 13. Pravilnika o nabavi Naručitelja za nabavu radova na izgradnji DATA centra Sveta Nedelja, evidencijski broj nabave: 1/INV/OPN.

Stoga ovim Ugovorom Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova na izgradnji DATA centra Sveta Nedelja, a u svemu prema Pozivu na dostavu ponuda (1/INV/OPN) koji je sastavni dio ovog Ugovora i Ponudi Izvođača broj _____. godine.

Radovi se izvode prema procijenjenom opsegu radova, općim tehničkim uvjetima izvođenja radova i količini izvedenih radova koji su određeni Troškovnikom (Prilog I koji čine sastavni dio ovog Ugovora).

Radove je potrebno izvesti sukladno Glavnom i izvedbenom projektu REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE ZA PROIZVODNJU REGISTARSKIH PLOČICA, IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU, TRAFOSTANICE I PORTIRNICE BP. 014/22-IZ-T, tehničkom opisu iz Troškovnika na lokaciji Svetonedeljska cesta 4, 10431, Sveta Nedjelja.

Odgovornost Izvođača je da tijekom izvršenja ovog Ugovora i tijekom jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka kontinuirano osigura pravne pretpostavke za izvršenje Ugovora.

CIJENA

Članak 2.

Cijena izvođenja radova na izgradnji DATA centra Sveta Nedelja (dalje u tekstu: radovi), utvrđena je u ukupnom iznosu _____ eura bez PDV-a (s uključenim PVD-om _____ eura) temeljem jediničnih cijena iz ugovornog Troškovnika.

Jedinične cijene radova iz Troškovnika su fiksne i nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i popuste rada, materijala, rada strojeva, transporta, pristojbi, poreza, plaća, režijskih troškova, osiguranja, ispitivanja i dokazivanja kvalitete, pripremnih i završnih radova, čišćenje gradilišta, te svi drugi izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti prostora.

U cijenu iz svaka 1. ovog članka uračunat je trošak izvođenja radova za sve stavke Troškovnika koje obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

U cijenu radova iz svaka 1. ovog članka uračunati su specifični uvjeti rada unutar prostora Naručitelja/AKD- kao što su svi otežani uvjeta rada, rad u smjenama, rad vikendima, specifičan rad Naručitelja s specifičnim mjerama osiguranja i provjera ulaza.

Prilog V. Prijedlog Ugovora

U koordinaciji s radnicima Naručiitelja /AKD-a Izvođač će radove organizirati na način da minimalno ometaju rad okolnih odjela Naručiitelja.

Količina predmeta Ugovora određena Troškovnikom iz Poziva za dostavu ponuda o nabavi je okvirna. Stvarno nabavljena količina temeljem ovog Ugovora može biti veća ili manja od predviđene količine odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima Naručiitelja.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

Mjesto izvođenja radova je Svetonedeljska cesta 4, 10431 Sveta Nedjelja.

ROK TRAJANJA UGOVORA I IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 18 (osamnaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora, odnosno do ishođenja pravomoćne uporabne dozvole.

Izvođač se obvezuje **izvesti radove u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisa Ugovora.**

Izvođača radova Naručiitelj će uvesti u posao najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora. Naručiitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao pisanim putem. U slučaju da Naručiitelj ne uvede Izvođača u posao u navedenom roku, rok za izvođenje radova se produžava za onaj broj dana za koliko je prekoračen rok za uvođenje u posao.

O uvođenju u posao Izvođača sastavlja se poseban zapisnik i otvaranje gradilišta se upisuje u građevinski dnevnik.

Izvođač radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja Izvođač mora voditi građevinsku knjigu, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim priložima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.

Članak 5.

Rok završetka radova ne može se produžiti iz razloga za koje je odgovoran Izvođač.

Kao objektivni razlozi uslijed kojih se može zatražiti produljenje roka izvođenja radova smatraju se:

- zakašnjenje s početkom radova u odnosu na ugovoreni rok zbog neispunjenja ugovornih obveza Naručiitelja,
- privremene obustave rada koje nisu nastale krivnjom Izvođača,
- više sile (kao što je potres, elementarna nepogoda i dr.),
- nepredviđeni radovi ili okolnosti uslijed kojih je došlo do duljeg zastoja ili usporenja radova, a Izvođač ih nije mogao otkloniti ni pored poduzimanja odgovarajućih mjera.

Izvođač može podnijeti zahtjev za produljenje roka prije završetka radova u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka razloga iz stavka 2. ovog članka, te će se sukladno izvješću Nadzora Naručiitelja i odluci Naručiitelja, a u slučaju opravdanosti zahtjeva ugovoriti produženje roka.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Naručiitelj će vršiti plaćanja na temelju uredno ispostavljenih mjesečnih privremenih situacija/računa prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane Izvođača, nadzornog inženjera kojim nadzorni inženjer potvrđuje kvalitetu i stvarnu količinu izvedenih radova, te ovlaštenog predstavnika Naručiitelja. Plaćanje privremenih situacija/okonačane situacije obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere Naručiitelja.

Izvođač će privremenu situaciju/račun dostaviti u 3 (tri) primjeraka Naručitelju najkasnije do 10-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Nadzorni inženjer je dužan istu ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od primitka situacije i proslijediti Naručitelju. Naručitelj je dužan u roku od 7 (sedam) dana provjeriti i ovjeriti ili vratiti istu Izvođaču.

Iznos plaćanja po privremenim situacijama ne smije prijeći iznos do 90% ukupno ugovorene cijene. Preostali iznos od 10% isplatit će se po završetku svih radova i poslova, odnosno po dostavi okončane situacije i po ovjeri Naručitelja. Nadzorni inženjer je dužan istu ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od primitka okončane situacije i proslijediti Naručitelju. Naručitelj je dužan u roku od 7 (sedam) dana provjeriti i ovjeriti ili vratiti istu Izvođaču.

Ukoliko Izvođač određeni dio predmeta Ugovora ustupi svom podugovaratelju, za koji će se plaćati direktno podugovaratelju, Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 7.

Naručitelj i Izvođač dužni su bez odgađanja pristupiti primopredaji i potpisivanju primopredajnog zapisnika, ali najkasnije 10 (deset) dana od završetka radova.

Pretpostavka za primopredaju objekta je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola).

Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Naručitelju dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja uključivo s uspješno provedenim probnim opterećenjem konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, građevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvođača.

Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta.

Prije primopredaje radova Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti svu dokumentaciju potrebnu Naručitelju da zatraži i ishodi uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.

Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je Izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza Izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa prilikom tehničkog pregleda.

O primopredaji se sastavlja Primopredajni zapisnik koji sadrži osobito sljedeće podatke:

- o radovima izvedenim po ugovoru, propisima i pravilima struke,
- o kvaliteti izvedenih radova, odnosno koje radove Izvođač treba izvesti o svome trošku, popraviti ili ponovno izvesti te u kojem roku to treba učiniti,
- o neizvedenim radovima,
- o radovima za koje nije postignuta suglasnost između ovlaštenih predstavnika ugovaratelja,
- o radovima na otklanjanju utvrđenih nedostataka koji su uočeni do primopredaje,
- o dokumentaciji uz ugrađenu opremu,
- o predanim jamstvenim listovima,
- datum završetka radova i datum obavljene primopredaje.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Po otklanjanju svih eventualnih nedostataka izvršit će se i sastaviti Zapisnik o konačnoj primopredaji svih radova potpisan od predstavnika Naručitelja, Nadzornog inženjera i Izvođača. Od dana potpisa Zapisnika o konačnoj primopredaji svih radova, teče jamstveni rok.

Članak 8.

Ugovorne strane izvršit će konačni obračun po uspješno provedenoj konačnoj primopredaji svih radova Naručitelju i otklanjanju zapisnički utvrđenih nedostataka kod primopredaje i Izvođač će ispostaviti

konačni obračun - okončanu situaciju za izvedene radove.

Izvođač mora najkasnije u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljene primopredaje radova predati okončanu situaciju Naručitelju.

Konačnim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a Zapisnikom o okončanom obračunu naročito će utvrditi:

- ukupnu vrijednost izvedenih radova;
- visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;
- konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
- iznos cijene koju je Naručitelj zadržao na ime otklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova;
- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu, odnosno naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi.

Izvođač je dužan uz konačni obračun predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i sve ovjerene jamstvene listove ugrađene opreme i upute za upotrebu ugrađene opreme.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 9.

Izvođač je obavezan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, dostaviti Terminski plan odvijanja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja radova. Pri izradi terminskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku.

Izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.

Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili nepotpunog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika.

Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere izvođač mora izvesti, svakodnevno održavati ih i ukloniti ih tako da ne ugrozi živote korisnika i odvijanje ostalih radova u građevini i na kraju sve površine koje su se koristile u tijeku izvedbe radova svakodnevno očistiti.

U dogovoru s Naručiteljem, Izvođač je obavezan izrađivati barijere protiv prašine i buke.

Izvođač mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja svih ugovorenih radova, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara i Planu uređenja gradilišta.

Sve uposlene osobe (vanjski suradnici/izvođači radova) koji će pristupiti objektu sukladno Zakonskoj regulativi moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženim požarom.

Za otpadni materijal Izvođač mora osigurati privremenu gradilišnu deponiju. Ista se poslije odvozi na gradsku deponiju. Za odvezeni materijal izvođač mora imati potvrdu - dostavnicu o njegovom zbrinjavanju.

Izvođač je obavezan u roku od 10 (deset) dana od stupanja ugovora na snagu dostaviti police osiguranja za vrijeme izvođenja radova prema međunarodnim uvjetima CAR (Contractors All Risk) u visini od 10% ukupne vrijednosti radova, što uključuje odgovornost izvođača građevinskih radova za štete prema trećim osobama.

Izvođač je dužan o svom trošku kod osiguravajućeg društva osigurati sve uposlene osobe na gradilištu za slučaj nesreće na radu.

Izvođač je dužan predmet nabave izvršiti uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na predmet nabave, nalogima i uputama Naručitelja i od njega ovlaštenih osoba, uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda i ovog Ugovora.

Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova koji su predmet nabave dužan je dati Izvođač.

Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati standardima, odnosno biti odgovarajuće kakvoće što se dokazuje normama i zakonom propisanim potvrdama o sukladnosti i dokazima kvalitete.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz ove dokumentacije, propisa i pravila struke, kao i da će tijekom gradnje poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti nemaju nedostatke koji onemogućuju i smanjuju njihovu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu upotrebu.

Izvođač se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu, tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili Izvođaču. Izvođač se navedenu dokumentaciju obvezuje dati na uvid nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedenih radova, sve sukladno propisima.

Izvođač je dužan uz konačni obračun predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i sve ovjerene jamstvene listove ugrađene opreme i upute za upotrebu ugrađene opreme.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Članak 10.

Izvođač ne smije izvoditi radove na način koji nije predviđen projektom i troškovnikom. Prilikom izvođenja radova Izvođač treba voditi računa o dijelovima objekta koji nisu u obuhvatu projekta kako se isti ne bi oštetili. Svako oštećenje nastalo nemarom Izvođača će se sanirati na teret Izvođača.

Sama dinamika radova, vrijeme radova i ostalo uvijek unaprijed dogovoriti s Naručiteljem. Prije početka radova, Izvođač treba najaviti radove u pojedinim prostorijama u svrhu angažiranja AKD zaštite koja će demontirati sigurnosnu opremu. Izvođač ne smije bez dogovora i odobrenja AKD zaštite izvoditi radove koji bi prouzrokovali smetnje u radu sigurnosne opreme. Izvođač dužan je voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom te ovjerene i potpisane od strane nadzora nakon završetka radova predaje Naručitelju.

Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak. Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Naručitelj može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.

Sve dodatne potrebne dozvole za radove, Izvođač je dužan sam pribaviti (radovi izvan kruga objekta). Izvođač je dužan za svu nabavljenu i isporučenu opremu, kao i materijal pribaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju, tehničke ateste, uputstva i plan održavanja s garantnim listovima. Sva dokumentacija mora biti ispravna, pravilno obilježena, sređena te predana u digitalnom i papirnatom obliku.

JAMSTVENI ROK

Članak 11.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 24 (dvadeset četiri) mjeseca, računajući od uspješno obavljenog tehničkog pregledu (uporabna dozvola), osim ako zakonom ili troškovnikom za pojedine radove ili opremu nije propisan duži jamstveni rok.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka produljuje se onoliko koliko je trajalo otklanjanje nedostataka izvedenih radova. Za svaka započeta 24 (dvadeset četiri) sata jamstveni rok se produžuje za jedan dan.

Jamstveni rok uključuje: otklanjanje nedostataka izvedenih radova, troškove dijagnostike kvarova, zamjenske dijelove i sve ostale troškove na zamjeni neispravnih dijelova izvedenih radova.

Tijekom jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka, Izvođač se obvezuje osigurati otklon kvara ili neispravnosti u primjerenom roku koji je usuglašen s Naručiteljem, a maksimalno u roku od 10 (deset) radnih dana.

Iznimno, u slučaju ugrađivanja rezervnih dijelova koji se ne mogu isporučiti u navedenom roku otklanjanje kvara može biti i duže, ali se mora osigurati funkcionalnost sustava u određenim granicama rada sve do dolaska zamjenskog dijela.

Razdoblje odgovornosti za nedostatke na ugrađenoj opremi, uređajima i industrijskim proizvodima odgovara razdoblju navedenom od strane njihovih proizvođača, s time da će Izvođač predati Naručitelju sve garancije opreme, uređaja i industrijskih proizvoda. Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač će jamčiti da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu s ugovorom, pripadajućom projektnom i tehničkom dokumentacijom, propisima i pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za uporabu određenu ugovorom.

Izvođač se obvezuje isporučiti Naručitelju besplatno zamjenske dijelove u jamstvenom roku, i to novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija.

Dijelovi koji se poprave ili zamjene u jamstvenom roku imat će jamstvo do isteka ugovorenog jamstvenog roka ili minimalno 12 (dvanaest) mjeseci ako se zamijene u zadnjoj godini ugovorenog jamstva.

Članak 12.

Tijekom trajanja ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog Izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Naručitelj će Izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.

Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici Naručitelja, nadzora i Izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je Izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

UGOVORNA KAZNA

Članak 13.

U slučaju da ugovorna kazna po osnovi kašnjenja u izvršenju radova ili neurednog izvršenja ugovornih obveza temeljem jamstva za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka dosegne iznos od 10% ukupno ugovorenog iznosa, a Izvođač nastavi kasniti s izvršenjem obveza iz Ugovora, Naručitelj je ovlašten raskinuti ugovor.

U slučaju kašnjenja u izvršenju radova ili neurednog izvršenja ugovornih obveza temeljem jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će obavijestiti Izvođača da osim zahtjeva za izvođenjem radova, zadržava svoje pravo na naplatu ugovorne kazne sukladno članku 353. stavku 5. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 28/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23).

Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu na sljedeći način:

- po računu, odbijanjem/umanjenjem od ukupne vrijednosti izvršenih radova, o čemu je prethodno dužan obavijestiti Izvođača pisanim putem, ili
- pisanim putem Izvođaču dostaviti odluku o naplati ugovorne kazne, temeljem koje je Izvođač obavezan uplatiti iznos ugovorne kazne na račun Naručitelja.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 14.

Prilog V. Prijedlog Ugovora

U roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora, Izvođač dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Naručitelj će aktivirati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju neizvršenja preuzetih obveza, neurednog izvršenja preuzetih obveza, neurednog izvršenja, odnosno zakašnjenja s izvršenjem preuzetih obveza temeljem Ugovora te za slučaj povrede drugih ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje se u obliku bankarske garancije na iznos od 10% vrijednosti ugovora o nabavi bez PDV-a, u trajanju 30 (trideset) dana dužem od trajanja ugovora. Bankarska garancija mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), bezuvjetna i neopoziva.

U slučaju povećanja iznosa Ugovora ili produljenja trajanja Ugovora, Izvođač dužan je dostaviti dodatak ovom Jamstvu.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova Izvođač je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne obvezno se primjenjuje u slučaju zakašnjenja u ispunjenju obveze, bez obzira je li pretrpljena šteta. Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne Naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. Izvođač će se osloboditi plaćanja ugovorne kazne ako je do zakašnjenja došlo zbog uzroka za koje nije odgovoran („viša sila“) o čemu je dužan priložiti dokaz.

Pored i neovisno od ugovorne kazne, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju Naručitelju prouzroči Izvođač. Pretrpljenu štetu Naručitelj mora dokazati.

Ukupan iznos ugovorne kazne za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne može biti veći od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti, što ne isključuje pravo Naručitelja na podnošenje zahtjeva za naknadu pretrpljene štete.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvođač ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun Naručitelja prema niže navedenim podacima:

IBAN: HR2423900011100369379

Model: HR00

Poziv na broj: OIB Izvođača

Svrha uplate: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, postupak nabave br. 1/INV/OPN

U slučaju da jamstvo ne bude naplaćeno ili naplaćeno u cijelosti, isto će biti vraćeno Izvođaču Naručitelj će vratiti neiskorišteno Jamstvo odabranom Izvođaču najkasnije 10 (deset) dana po dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 15.

Izvođač je obavezan u roku od 15 (petnaest) dana od dana završetka radova, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove za slučaj da Izvođač ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Obveze temeljem jamstva ne isključuju zakonsku odgovornost Izvođača za materijalne i pravne nedostatke, odnosno ne utječu na prava koja Naručitelju pripadaju po drugim osnovama. U svakom slučaju Naručitelj zadržava pravo na naknadu prouzročene štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka se dostavlja na iznos od 10% vrijednosti ugovora o nabavi bez PDV-a, s važenjem minimalno 24 (dvadeset četiri) mjeseca, računajući od primopredaje radova, osim ako zakonom ili troškovnikom za pojedine radove ili opremu nije propisan duži jamstveni rok

Naručitelj će aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni preuzete obveze koje ima po osnovi danog Jamstva za izvedene radove, isporučenu opremu i izvršene usluge.

Ukoliko Izvođač ne izvrši otklanjanje nedostataka, kvarova ili neispravnosti u primjerenom roku koji je usuglašen s Naručiteljem, a maksimalno u roku od 10 (deset) radnih dana radnih, Izvođač je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini 0.5 % od ponuđene cijene bez PDV-a, za svaki započeti dan kašnjenja, te mu nadoknaditi sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Prilog V. Prijedlog Ugovora

Iznimno, u slučaju ugrađivanja rezervnih dijelova koji se ne mogu isporučiti u navedenom roku otklanjanje kvara može biti i duže, ali se mora osigurati funkcionalnost sustava u određenim granicama rada sve do dolaska zamjenskog dijela.

Ukupan iznos ugovorne kazne za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne može biti veći od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti, što ne isključuje pravo Naručitelja na podnošenje zahtjeva za naknadu pretrpljene štete.

Jamstvo se dostavlja u izvorniku i ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača.

Izvođač može dostaviti jamstvo u obliku zadužnice, bjanko zadužnice, bankarske garancije ili novčanog pologa.

Zadužnica i bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun Naručitelja prema niže navedenim podacima:

IBAN: HR2423900011100369379

Poziv na broj: OIB Izvođača

Svrha uplate: Jamstvo za otklanjanje nedostataka, postupak nabave br. 1/INV/OPN

U slučaju da jamstvo ne bude naplaćeno, isto će biti vraćeno Izvođaču.

ODREDBA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 16.

Izvođač jamči Naručitelju da u svome radu ugrađena oprema ne može na bilo koji način štetiti okolišu, niti njegovoj zaštiti, kao i da je razina buke koju svojim radom emitira u skladu sa hrvatskim normama (HRN) koje su sukladne smjernicama i normama Europske unije (EN), a podaci o zvučnoj snazi koju emitiraju moraju biti označeni na proizvodu.

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Članak 17.

Naručitelj se obvezuje osigurati projektantski i stručni nadzor nad radovima iz članka 1. ovog Ugovora. Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati će nadzorni inženjer pravne osobe registriran za obavljanje poslova stručnog nadzora, s kojom će se sklopiti ugovor o obavljanju stručnog nadzora.

Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati rad Izvođača u smislu provođenja tehničkih rješenja iz dokumentacije, kontrolirati količine i kvalitetu ugrađenih materijala i radova u odnosu na propise o tehničkim normativima te primjenu hrvatskih standarda i zahtjeva iz Ugovora.

Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvođenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ugovora, te o istom obavijestiti Naručitelja.

Sve eventualne promjene u projektu se trebaju odobriti od strane projektanta ili nadzornog inženjera te Naručitelja.

RASKID UGOVORA

Članak 18.

Ugovorne strane su dužne ispunjavati preuzete obveze u svemu kako one glase.

U slučaju da jedna strana ne ispunjava preuzete obveze druga strana je može opomenuti i ostaviti joj naknadni rok za ispunjenje preuzetih obveza. Naknadno ostavljeni rok ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 kalendarskih dana. Ukoliko se niti u naknadno ostavljenom roku ne ispune preuzete obveze Naručitelj može raskinuti sklopljeni Ugovor o nabavi.

Smatra se da je ugovorni odnos raskinut na dan kada jedna strana pošalje drugoj strani pisanu izjavu o raskidu, pod uvjetom da je naknadni rok za ispunjenje naveden u pisanoj opomeni bezuspješno protekao-

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor bez davanja naknadno primjerenog roka u slučaju:

- a) kada se Izvođač opetovano ne pridržava rokova za ispunjenje obveza iz Ugovora,
- b) ako je iz ponašanja Izvođača moguće zaključiti da preuzete obveze neće biti ispunjene u roku,
- c) ako se pokaže da je bilo koje jamstvo ili izjava dana u ovom postupku nabave ili temeljem Ugovora, netočna ili nepotpuna ili neistinita, ili davatelj jamstva ne može ispuniti svoje obveze, a Izvođač nije dostavio novo važeće jamstvo
- d) ako Izvođač prestane biti financijski, stručno i tehnički sposoban ispuniti preuzete obveze,
- e) ako se nad Izvođač otvori stečajni postupak
- f) zbog kašnjenja Izvođača u slučaju kada je ugovorna kazna dosegla najviši dopušteni iznos sukladno odredbama ovog Ugovora
- g) ako Izvođač ne postupi po zahtjevu za uklanjanje nedostataka u predviđenom roku.

KLAUZULA O TAJNOSTI

Članak 19.

Izvođač će kao poslovnu odnosno službenu tajnu čuvati sve podatke Naručitelja koji mu postanu dostupni tijekom provedbe ugovora. Odredba o tajnosti je bitan sastojak ugovora o izvođenju radova. Ugovorne strane se obvezuju na međusobno čuvanje poslovnog ugleda, povjerljivih informacija i poslovnih tajni, a čije bi neovlašteno korištenje moglo nanijeti štetu drugoj ugovornoj strani te se obvezuju da iste zaprimljene bilo prije ili poslije datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, za cijelo vrijeme trajanja ovoga Ugovora i nakon isteka njegovog važenja, neće koristiti za vlastite potrebe niti ih iznositi, prenositi ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim drugim osobama. Pod povjerljivim informacijama i poslovnom tajnom smatra se sadržaj ovog Ugovora te informacije i podaci, posebno one tehničke i poslovne prirode, do kojih ugovorne strane budu imale pristup tijekom obavljanja obveza prema ovom Ugovoru i koje ugovorne strane razmjene tijekom suradnje temeljem ovog Ugovora, a koje po svojoj prirodi predstavljaju povjerljivu informaciju ili poslovnu tajnu, kao i ostale informacije koje druga ugovorna strana označi kao povjerljive.

Odredbe ovog članka primjenjuju se i nakon prestanka ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga.

Prema informacijama koje su opće poznate javnosti ne treba se odnositi kao prema poslovnoj tajni.

VIŠA SILA

Članak 20.

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovora, ako je izvršenje rezultat više sile. Viša sila podrazumijeva vanjski, izvanredni događaj koji je izvan kontrole ugovornih strana i neovisan o njihovoj volji. Viša sila podrazumijeva da takav događaj nije posljedica nepažnje ugovorne strane, te da se isti nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a izravno utječe na izvršavanje obveza iz ugovora. Izvanredni događaj mora biti takav da ima štetne posljedice koje su prouzročile štetu. Viša sila uključuje, ali nije ograničena samo na ratno stanje, elementarne nepogode koje predstavljaju višu silu, odgađanje plaćanja dugova utvrđenog zakonom, velike epidemije, zastoj rada suda i slično.

Ako je zbog više sile privremeno onemogućeno ispunjenje neke obveze po ovom Ugovoru, rok za ispunjenje će se primjereno produžiti.

Naručitelj neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je kašnjenje nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje Izvođač nije mogao utjecati niti ih predvidjeti.

PROFESIONALNI PROPUST

Članak 21.

Profesionalni propust kod izvršenja ovog Ugovora nastaje kada Izvođač ima nedostatke tijekom izvršenja ovog Ugovora i to ako tijekom izvršenja Ugovora nije izvršio svoje obveze sukladno uvjetima

propisanim ovim Ugovorom, ako izvedeni radovi imaju znatne nedostatke, ako je kasnio s izvršenjem radova, ako se ponašao na neprimjeren način prema radnicima Naručitelja ili slično ponašanje koje dovodi u pitanje njegovu pouzdanost kao ugovornog partnera.

Smatrat će se da je Izvođač počinio profesionalni propust kod izvršenja Ugovora, ako nakon pisanog upozorenja Naručitelja u ostavljenom roku ne ispravi vlastite nedostatke vezane za izvršenja ovog Ugovora.

Postojanje profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora Naručitelj stekne saznanja o postojanju profesionalnog propusta gospodarskog subjekta, Naručitelj tada ima pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 22.

Izvođač jamči korektnost u postupanju u ovom Ugovoru i u svim radnjama koje su prethodile sklapanju ovog Ugovora kao i zostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s ovim Ugovorom (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika Naručitelja) te izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog Ugovora od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije uključujući i bezuvjetni otkaz ovog Ugovora ukoliko se krše pravila.

OPERATIVNI PREDSTAVNIK

Članak 23.

Za međusobnu suradnju određuju se operativni predstavnici:

- od strane Naručitelja je
- od strane Izvođača

Sva komunikacija između Naručitelja i odabranog Izvoditelja vezano za nedostatke u izvršenju ugovora mora biti u pisanom obliku na dokaziv način.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ugovorne strane se obvezuju izvršavati ovaj Ugovor u skladu s uvjetima određenim Pozivom na dostavu ponuda i ponudom Izvođača iz čl. 1. st. 2. ovog Ugovora.

Za sve što ovim Ugovorom nije posebno predviđeno važit će odredbe:

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),

Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i

Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

Članak 25.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima

Ako tijekom izvođenja radova dođe do eventualnih dodatnih radova, promjene projektiranih materijala, opreme, sustava i sl., a koji nisu specificirani u Troškovniku, Izvođač treba pravovremeno, prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera te odobrenje Naručitelja. Uz zahtjev za dodatne radove Izvođač je dužan dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke. Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izrađuje na vlastiti trošak.

Prilog V. Prijedlog Ugovora

Ugovor se može mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima ugovora kao njegovi dodaci.

Postupak ugovaranja dodatnih radova do 50% ugovorene vrijednosti provodi Naručitelj sukladno Pravilniku o nabavi putem dodatka Ugovoru.

Dodatak ugovoru ne može biti sklopljen nakon završetka radova, osim za više radnje koje su specificirane u Troškovniku i koje su prethodno odobrene od strane Nadzornog inženjera.

Članak 26.

Ovaj Ugovor se zaključuje u dobroj vjeri.

Sve eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane riješit će sporazumno, a ako u tome ne uspiju sporovi će se konačno riješiti pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Ako bilo koja od odredbi ovog Ugovora postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno primjenjivom pravu, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovog Ugovora.

Na Ugovor se primjenjuje isključivo hrvatsko pravo.

Članka 27.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Evidencijski broj nabave: 1/INV/OPN

Datum potpisivanja: _____

Datum potpisivanja: _____

Naručitelj

Izvođač

Jure Sertić, glavni direktor