

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb OIB: 58843087891	Evidencijski broj: 1/INV/OPN
V. Izmjena Poziva na dostavu ponuda	

Broj: 13/2024-38

Zagreb, 8.4.2024.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno traženju zainteresiranog gospodarskog subjekta i točki 10. Poziva za dostavu ponuda, u otvorenom postupku nabave „Izgradnja Data centra Sveta Nedelja“, Naručitelj pojašnjava te mijenja Poziv za dostavu ponuda kako slijedi:

1.Pitanje

U sklopu IV. Izmjene Poziva na dostavu ponuda, u odgovoru na pitanje br. 1 između ostalog naveli ste:

Budući da tvrtka ELIT-structo d.o.o. u otvorenom postupku nabave: Izgradnja Data centra Sveta Nedelja može biti jedini izvršitelj, ista ne može biti ponuditelj ili član zajednice ponuditelja nego su potencijalni ponuditelji su dužni istu nominirati kao podugovaratelja u Ponudbenom listu sukladno točki 9. Poziva na dostavu ponuda.

Znači li to da i tvrtke Vertiv Croatia d.o.o. i Adeo d.o.o. moraju biti nominirani kao podugovaratelji?

U slučaju da je Vaš odgovor DA, molimo Vas da nam pojasnite na koji način popunjavamo ponudbeni list, s obzirom da je na priloženom ponudbenom listu predviđeno mjesto za upis samo jednog podugovaratelja? Smije li Ponuditelj uopće mijenjati sadržaj i izgled ponudbenog lista?

Također, moraju li se navedene tvrtke navoditi kao podugovaratelji ukoliko će samo isporučiti opremu koju će montirati Ponuditelj? (Navod iz dokumentacije: Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za Izvoditelja izvodi radove, koji su neposredno povezani s predmetom nabave. Izvoditelj je dužan imenovati sve podugovaratelje koji će za njega izvoditi radove)

Ukoliko ćemo i te tvrtke morati navoditi kao podugovaratelje (a kako to do sada nije bilo predviđeno dokumentacijom od nabavi), molimo Naručitelja da produlji rok za dostavu ponuda, kako bi mogli prikupiti potrebnu dokumentaciju (potvrda porezne, te dokumentacija tražena stavkama 24. i 25. Poziva).

1.Odgovor

Naručitelj pojašnjava da je točno da tvrtke Vertiv Croatia d.o.o. i Adeo d.o.o. moraju biti nominirani kao podugovaratelji, te da je u tom smislu za nominiranje podugovaratelja potrebno 1 stranicu Ponudbenog lista isprintati u onoliko primjeraka koliko će biti podugovaratelja te je priložiti u ponudi.

U situaciji kada određena tvrtka samo isporučuje opremu i tu opremu montira ponuditelj tada nije potrebna nominacije te tvrtke kao podugovaratelja.

Zbog dostave dokumentacije koja se odnosi na podugovaratelje, naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja te mijenja točku 20. i 21. Poziva na dostavu ponuda na način da sada glase:

20. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponude je do 10:00 sati dana 12. travnja 2024. godine bez obzira na način dostave.

21. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 12. travnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati, u Zagrebu na adresi Naručitelja, Savska cesta 31.

2.Pitanje

Molimo dodatno pojašnjenje vezano za Vaš odgovor sklopu III. Izmjene Poziva na dostavu ponuda, u odgovoru na pitanje br. 1;

'Kod troškovničkih stavki gdje se dozvoljava nuđenje jednakovrijednog proizvoda drugog proizvođača te je predviđena mogućnost upisa „Tip i proizvođač“, Ponuditelj je dužan već u ponudi upisati ponuđeni tip i proizvođača te dostaviti odgovarajuće dokaze da ponuđeni predmet nabave udovoljava zahtjevima iz minimalnih tehničkih specifikacija navedenih u Troškovniku ili da nudi bolju tehnička izvedivost.'

Na primjeru stavaka iz poglavlja RASVJETA, a u kojima nije naveden traženi tip i proizvođač - mora li ponuditelj upisati ponuđeni tip i proizvođača, te dostaviti traženu dokumentaciju (s obzirom da to nije nuđenje 'jednakovrijednog proizvoda') ?

2.Odgovor

Naručitelj pojašnjava da u svim stavkama gdje je predviđeno upisivanje „Tip i proizvođač“, a u samoj stavci već nije upisan neki tip i proizvođač opreme, Ponuditelj je dužan već u ponudi upisati ponuđeni tip i proizvođača te dostaviti odgovarajuće dokaze da ponuđeni predmet nabave udovoljava zahtjevima iz minimalnih tehničkih specifikacija navedenih u Troškovniku ili da nudi bolju tehnička izvedivost.

3.Pitanje

U sklopu III. Izmjena Poziva na dostavu ponuda, u odgovoru na pitanje br. 3 između naveli ste: 3.Odgovor Ponuditelju nije dozvoljeno popravljati/dodavati formule u ponudbenom troškovniku.

S obzirom na navedeno, molimo uputu kako postupiti sa stavkom u sklopu troškovnika elektroinstalacija:

V.1. RAZDJELNICI

1.1. GR3 UKUPNO:

Navedena stavka nema umnožak.

3.Odgovor

Naručitelj će postaviti formulu za stavku 1.1. GR3 UKUPNO u Mapi: V. Elektroinstalacije, poglavlje u pod V.1. RAZDJELNICI te sukladno navedenom Naručitelj mijenja Prilog I. Troškovnik.

4.Pitanje

U nastavku Vam dostavljamo pitanja i nejasnoće vezana za predmetni postupak;

1. Za stavke singlemode trunk kabela u poglavlju LAN INSTALACIJA su traženi konektori MPO-PC. Molimo Naručitelja da za te stavke dozvoli i nuđenje MPO konektora s APC polishing connectorom s obzirom da način obrade svjetlosne niti unutar konektora ne utječe na performanse ni kompatibilnost s ostatkom sustava a time bi se omogućilo nuđenje više vrsta proizvoda i postizanje bolje tržišne cijene.
2. Molimo da se u poglavlju LAN INSTALACIJA dozvoli nuđenje patch panela za bakrene spojne module u standardnoj izvedbi (bez kazeta) s pripadajućim trunk kabelima, s obzirom da je dizajn s kasetama nebitan za performanse i eksploataciju podatkovnog centra. Prednosti dizajna s kasetama mogu doći do izražaja samo kod montaže opreme što je za Naručitelja nebitno s obzirom da se montaža i spajanje nude u cijeni zajedno s opremom. Molimo navedeno kako bi se omogućilo nuđenje više vrsta proizvoda i postizanje bolje tržišne cijene.

4.Odgovor

Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, obzirom da je Naručitelj u 1. Odgovoru na upit gospodarskog subjekta iz IV. Izmjene Poziva na dostavu ponuda, odredio da se samo oprema proizvođača tvrtke Reichle & De-Massari AG, koja je spada u dio sustava za kritičnu infrastrukturu podatkovnog centra i koja je bila predmet certificiranja TIER III dizajna te koja će biti predmet certificiranja u sklopu TIER III za izvedene radove, može isporučiti.

Prilog:

1. IV. Izmjena_Troškovnik 1_INV_OPN

POVJERENSTVO ZA NABAVU